

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Spojovací 135

PSČ, obec: 377 01 Jindřichův Hradec

K.ú., parcelní č.: Radouňka (738689), st. 170


Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztažná plocha: 262,6 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavky pro změnu
dokončené budovy

jsou **SPLNĚNY**

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Zemní plyn - 26,0 (93 %)
Elektřina - 2,0 (7 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,30 W/(m ² .K)	C
	Měrná potřeba tepla na vytápění	65 kWh/(m ² .rok)	
	Celková dodaná energie	107 kWh/(m ² .rok)	B
	Vytápění	83 kWh/(m ² .rok)	C
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	17 kWh/(m ² .rok)	A
	Osvětlení	7 kWh/(m ² .rok)	D

Energetický specialista: Ing. Michala Davidová/ Ing. Martin Miča

Osvědčení č.: 1341

Kontakt: m.halvova@halva.org

Ev. č. průkazu: 594541.1

Vyhotoveno dne: 14.5.2024

Podpis:

